



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района  
г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского  
округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, г. Мариуполь, ул. Митрополитская, 175, E-mail: gpn\_mar\_jov@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 20

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОКРЫМСКАЯ ШКОЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
МАРИУПОЛЯ»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитана внутренней службы Сафонова Дениса Николаевича № 20 от 22 февраля 2024 года о проведении внеплановой выездной проверки.

в период с 26 февраля 2024 г. по 27 февраля 2024 г.

1) Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Сафоновым Денисом Николаевичем.

2) Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майором внутренней службы Рябей Людмилой Николаевной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТАРОКРЫМСКАЯ ШКОЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ» Аракелян Инна Тарасовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Провести техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	<p>- пункт 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).</p> <p>- подраздел 6.4 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее - ГОСТ Р 59638-2021);</p>	до 31.07.2024	
2.	Обеспечить дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара в подразделении пожарной	- часть 7 статьи 83 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	до 31.07.2024	

охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ));		
--	---	--	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«СТАРОКРЫМСКАЯ ШКОЛА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА МАРИУПОЛЯ» Аракелян Инна Тарасовна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Начальника отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы Жовтневого района  
г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа  
Мариуполь управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной Республике  
капитан внутренней службы  
Сафонов Денис Николаевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Старший инспектор отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы Жовтневого района  
г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа  
Мариуполь управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной Республике  
майор внутренней службы  
Рябей Людмила Николаевна  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



**ДОНЕЦКАЯ  
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СТАРОКРЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ**

ул. Ленина, д.41а, пгт. Старый Крым, 287591.

E-mail: schoolstaryukrym@mail.ru

Исх № 331 от 29.02.2024

Начальнику отделения НД и ПР  
Жовтневого района г. Мариуполя  
ОНД и ПР городского округа  
Мариуполь УНД и ПР ГУ МЧС  
России по ДНР

капитану внутренней службы  
Сафонову Д.Н.

г. Мариуполь, ул. К. Либкнехта,  
д. 175

Гарантийное письмо

Уважаемый Денис Николаевич!

Согласно предписанию № 20 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности (далее - Предписание) от 22.02.2024 года сообщаем Вам, что нарушений указанные в нём, а именно:

- Не предъявлена к сдаче система пожарной сигнализации, а также данная система не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (п. 1);

- Не проводится техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (п. 3).

Будут устранены в кратчайшие сроки. Данные нарушения заложены в бюджет на I-II квартал 2024 года.

На данный момент ведется работа по заключению договора с обслуживающей организацией, имеющей лицензию на выполнения противопожарных работ (п. 3).

По выполнению п. 1 сообщим позже по мере устранения п. 3 Предписания.

Директор



И. Т. Аракелян