



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района
г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, г. Мариуполь, ул. Митрополитская, 175, E-mail: gpn_mar_jov@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 7

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОКРЫМСКАЯ ШКОЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МАРИУПОЛЯ»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенанта внутренней службы Мглинец Евгения Вячеславовича № 7 от 31 января 2024 года о проведении внеплановой выездной проверки.

в период с 01 февраля 2024 г. по 05 февраля 2024 г.

1) Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Каманец Дмитрием Юрьевичем.

2) Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Свергун Светланой Викторовной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контроль за соблюдением требований)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор МБОУ «Старокрымская школа города Мариуполя» Аракелян Инна Тарасовна

(полностью, фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП, участвующих в контроле в полном соответствии с мероприятием)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителю организации обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации.	- пункт 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).	до 16.02.2024	
2.	Провести техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	- пункт 54 ППР в РФ; - подраздел 6.4 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее - ГОСТ Р 59638-2021);	до 16.02.2024	
3.	Разместить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих	-пункт 409 ППР в РФ;	до 16.02.2024	

материалов, исключаяющих падение или опрокидывание			
4. Обеспечить дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	- часть 7 статьи 83 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ);	до 16.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Старокрымская школа города Мариуполя» Аракелян Инна Тарасовна

(подпись, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района

г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и

профилактической работы городского округа

Мариуполь управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления

МЧС России по Донецкой Народной Республике

Александр Александрович

Александрович Вячеславович.

(подпись, фамилия, инициалы, должность, наименование должности, буквенное и цифровое обозначение подразделения государственного органа государственного контроля на территории)

(подпись)

Врио начальника отделения надзорной деятельности и

профилактической работы Жовтневого района

г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и

профилактической работы городского округа

Мариуполь управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления

МЧС России по Донецкой Народной Республике

Александр Александрович

Александрович Юрий Иванович

(подпись, фамилия, инициалы, должность, наименование должности, буквенное и цифровое обозначение подразделения государственного органа государственного контроля на территории)

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Жовтневого района г. Мариуполя отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Мариуполь управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенант внутренней службы
Свергун Светлана Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)