

Дандамаев Азиз Хусейнович

03.06.24 Н.О.Т

Приложение № 1
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.03.2017 № 172

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

« 03 » июня 2024 г.

№ 36

Прокурор г. Мариуполя
прокурор (заместитель прокурора)
старший советник юстиции Гнездилов Д.В.
классный чин, фамилия, инициалы

Р Е Ш И Л:

1. Провести проверку деятельности МБОУ «Старокрымская средняя школа»
наименование проверяемого органа (организации)
2. Предупреждение, выявление и пресечение правонарушений
цель проверки
3. Поручение прокуратуры Донецкой Народной Республики от 21.03.2024
№7/4-17-2024/148дсп
основание проверки
4. Проверка исполнения в МБОУ «Старокрымская средняя школа»
законодательства об антитеррористической защищенности
предмет проверки
5. Установить срок проведения проверки с 03.06.2024 по 10.06.2024
6. Поручить проведение проверки: старшему помощнику прокурора
города Мариуполя юристу 1 класса Дандамаеву А.Х.
фамилии, имена, отчества, занимаемые должности
7. Довести настоящее решение до сведения руководства МБОУ
«Старокрымская средняя школа» (иного уполномоченного представителя)
наименование проверяемого органа (организации)

Прокурор г. Мариуполя
старший советник юстиции

подпись

Д.В. Гнездилов



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Донецкой Народной Республики**

**Прокуратура
города Мариуполя**

ул. Университетская 6, г. Мариуполь,
Донецкая Народная Республика, 287500

19.06.2024 № 4248 шх-24

Директору МБОУ «Старокрымская
средняя школа»

Аракелян И.Т.

пгт. Старый Крым, ул. Ленина, д. 41,
корп. «А», г. Мариуполь, Донецкая
Народная Республика

schoolstaryykrym@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об антитеррористической защищенности

Прокуратурой г. Мариуполя проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности в МБОУ «Старокрымская средняя школа» (далее – образовательное учреждение).

В соответствии с пунктами 7, 12, 13 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – ФЗ № 35) основными принципами противодействия терроризму являются, в том числе, приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Согласно подпункту «б» пункта 24, пунктам 25 и 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – ППР № 1006) в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей и второй категории опасности, осуществляются мероприятия по разработке планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории).

Исходя из требований ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолуминесцентные эвакуационные» план (схема) эвакуации должен быть фотолуминесцентным.

Исходя из требований пункта 3 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123) автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством

для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения.

Установлено, что вопреки требованиям пунктов 7, 12, 13 статьи 2 ФЗ № 35; а также пункта 3 статьи 83 ФЗ № 123 образовательным учреждением не заключен договор на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Кроме того, в нарушение требований подпункта «б» пункта 24, пунктов 25 и 26 ППР № 1006 и ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» планы эвакуации в здании образовательного учреждения не фотолюминесцентные.

Причинами, способствующими совершению указанных в представлении нарушений, является ненадлежащее отношение работников образовательного учреждения к исполнению своих обязанностей, а условиями – ослабленный контроль со стороны директора МБОУ «Старокрымская средняя школа».


В результате бездействия указанных должностных лиц создается угроза жизни или здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении выявленных нарушений.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру г. Мариуполя в течение месяца со дня внесения представления с приложением копий соответствующих документов о принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

Прокурор города



Д.В. Гнездилов

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №46 ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГБОУ «СШ №46 Г. О. МАРИУПОЛЬ»)
ул. Ленина, дом 41 А, пгт Старый Крым, Г. О. Мариуполь
e-mail: schoolstaryykrym@mail.ru Идентификационный код 9310000085**

Прокурору
города Мариуполя
Гнездилову Д. В.

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокрымская средняя школа» администрации города Мариуполя по вопросу устранения замечаний, указанных в представлении об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности (№4248 шх-14 от 14.06.2024г.) сообщает, что на 15.07.2024г. фотолюминесцентный план эвакуации (количество- 9 штук) находится на этапе изготовления ИП Челпых Станислав Владимирович (коммерческое предложение прилагается Исх. 502 от 28.06.2024г. «Об предоставлении ценовой информации»).

Информируем также, что на данный момент получена договоренность с обществом с ограниченной ответственностью «Пожарный пульт» на 19.07.2024г. (письмо №248 от 01.06.2024г. прилагается) по техническому обслуживанию оборудования систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для дальнейшего заключения договора.

По факту заключения договора Вы будете уведомлены дополнительно.

Директор



И. Т. Аракелян

Исполнитель: Попова н. В.
+7(949) 742-11-31

*Принят н.п. прокурора г. Мариуполя
Дангалиев А. К.*